

SIEGENIA Aerotube rekuperatoru palaišana un integrēšana mājas bezvadu tīklā.

Svarīgi !

> Pirms iekārtu programmēšanas, telefonā jāuzinstalē SIEGENIA Comfort mobilā aplikācija. Aplikācija bez maksas pieejama App Store vai Google Play veikalā.


> Katra iekārta mājas bezvadu tīklam jāpieprogrammē atsevišķi !

* Pirmais solis / mobilā telefona iestatījumos pieslēdzas pie ventilācijas iekārtas pirmo reizi:

1. Ieslēdz Aerotube iekārtu un mobilajā telefonā pieslēdzas pie tās, kā pie bezvadu tīkla (konkrētās Aerotube iekārtas WiFi tīkla nosaukums redzams kā iekārtas I-Nr. uz korpusa uzlīmes).

Uzlīmes uz elektronikas bloka un uz korpusa var redzēt noņemt iekārtas priekšējo vāku.

Katrai iekārtai ir savs unikālais sērijas un identifikācijas numurs. Zemāk parādīta bilde ar uzlīmi kā piemērs.



2. Ievada WiFi tīkla paroli: raksta burtus un ciparus, kas norādīti uz iekārtas uzlīmes kā **Serien-Nr.** (šīnī piemērā **bb005474**)

* Otrais solis / mobilajā aplikācijā SIEGENIA Comfort:

3. Atverot aplikāciju, automātiski tiks startēta Aerotube sākotnējā konfigurācija.

4. Konfigurācijas 1.posmā nomaina iekārtas administratora (admin) paroli ievadot rūpnīcas paroli **0000** un tad divreiz jauno paroli. Parole būs vajadzīga vēlākai iekārtas konfigurācijai, tāpēc to atceramies vai piefiksējam.

5. Konfigurācijas 2.posmā nomaina iekārtas lietotāja (user) paroli ievadot rūpnīcas paroli **0000** un tad divreiz jauno paroli. Parole būs vajadzīga vēlākai iekārtas konfigurācijai, tāpēc to atceramies vai piefiksējam.

6. Konfigurācijas 3.posmā nomaina konkrētās iekārtas bezvadu tīkla parametrus. Tie nav svarīgi, ja iekārtu integrē mājas bezvadu tīklā. Tāpēc automātiski piedāvāto WLAN nosaukumu iesakām nemainīt, tikai piefiksējam (tas būs iekārtas jaunā tīkla nosaukums, pie kura būs jāpieslēdzas vēlreiz). Divreiz ievada iekārtas ģenerētā WLAN tīkla jauno paroli no 8 zīmēm. Iesakām to vienkāršu, piemēram 12345678, jo tā būs vajadzīga tikai uz brīdi vēlreiz pieslēdzoties rekuperātoram. Apstiprinot tīkla iestatījumus, rekuperātors pārstartēsies (~ 1-2 minūtes).

* Trešais solis / mobilā telefona iestatījumos pieslēdzas pie ventilācijas iekārtas otro reizi:

7. Mobilajā telefonā atkal pieslēdzas pie rekuperatora. Šoreiz iekārtas WLAN nosaukums redzams kā iepriekšējā soli apstiprinājam un parole arī jāivada 8-zīmju no iepriekšējā soļa (piemēram 12345678)

* Ceturtais solis / mobilajā aplikācijā SIEGENIA Comfort:

8. Mobilajā aplikācijā izvēlas aktīvo AEROTUBE iekārtu un spiež uz atslēgas ikonu

9. Ievada lietotāja paroli, kas nomainīta konfigurācijas 1.posmā

10. Iekārtas iestatījumu apakšā spiež uz > **Further settings**

11. Spiež WLAN options un ievada admin paroli, kas nomainīta konfigurācijas 2.posmā

12. Zem WLAN operating mode izvēlas > **Integrate in home WLAN**

13. Izvēlas un norāda mājas WiFi tīklu, kurā strādās iekārta

14. Divreiz ievada mājas WiFi tīkla paroli

15. Apstiprina dinamiskās IP adreses piešķiršanu mājas bezvadu tīklā > **IP automatically recieved (DHCP) > ON**

16. Pārbauda tīkla pieslēguma parametrus un apstiprina tos > **Integrate device**
Rekuperātors pārstartēsies (~ 1-2 minūtes).

* Piektais solis / mobilā telefona iestatījumos:

17. Pieslēdzas ar telefonu atpakaļ pie mājas WiFi tīkla

* Sestais solis / mobilajā aplikācijā SIEGENIA Comfort:

18. Iekārta var prasīt atjauninājumu, to droši apstiprinām. Pēc atjaunināšanas iekārta vēlreiz pārstartēsies.

19. Pēc atjauninājumu instalēšanas, iekārta ir integrēta mājas WiFi tīklā un var tikt ieslēgta, izslēgta un konfigurēta ar SIEGENIA Comfort aplikācijas palīdzību.

SIEGENIA Aerotube rekuperatoru savstarpēja savienošana darbībai pāri.

1. Kad iekārtas ir integrētas mājas bezvadu tīklā, tās iespējams savienot pāros darbībai, kad viena iekārta padod gaisu vienā telpā un tajā pašā laikā otra iekārta citā telpā pūš gaisu ārā no telpas.

2. Lai sapārotu iekārtas, aplikācijā atver jebkuru no divām iekārtām, kas paredzētas savienot, iet > **Connected devices** > spiež apakšējā stūrī + zīmi > izvēlas atbilstošo iekārtu no saraksta (ja ir vairāk par 2 iekārtām, pirms pārošanas jāpiefiksē iekārtu numuri (S-No) pa telpām, lai saprastu, kuras iekārtas savstarpēji savienot) > ievada lietotāja paroli iekārtai, ko pievienojam > un spiež **Save Password**.


3. Iekārtas ir savienotas. Abām iekārtām pie **Connected devices** iekavās jāparādās ciparam 1.

4. Lai sapārotās iekārtas strādātu rekuperācijas režīmā, vienai vienai no tām pie **Operating mode** norādam > **Supply and exhaust air**. Ieejot otras iekārtas iestatījumos, pie **Operation mode** būs redzams, kā mainās darbības režīms pārmaiņus no **Supply air** uz **Exhaust air** atkarībā no pirmās iekārtas tā brīža režīma.


5. Sapārotās iekārtas var strādāt arī citos režīmos. Piemēram, vasarā kad ir silts un siltuma rekuperācijas režīms nav būtisks, viena iekārta var pastāvīgi padot svaigu gaisu ģuļamistabā, otra tīkmēr visu laiku nosūc un pūš gaisu laukā no dzīvojamās telpas. Režīmu pārslēgšana notiek turpat pie **Operating mode (Darbības režīms)**, izvēloties nepieciešamo variantu.

Ar funkciju „Darbības režīms” iespējams realizēt dažādus vēdināšanas scenārijus:

- Ar 1 AEROTUBE ierīci:




- Ar 2 savstarpēji savienotām AEROTUBE ierīcēm:




The "mode of operation" function enables different ventilation scenarios.

- For 1 AEROTUBE:



- with 2 connected AEROTUBE:



⁵ Izmantojot ierīci AEROTUBE WRG smart, vienlaicīgi tiek aktivizēta siltuma atgūšanas funkcija.